



**Федеральная Служба  
по экологическому, технологическому и атомному надзору**

**Нижне - Волжское управление**

**ПРЕДПИСАНИЕ**

№ 08/79-18

« 08 » \_\_\_\_\_ ш о н я      20 18 г. « 11 час 30 мин \_\_\_\_\_ »  
дата и время составления акта

*Волгоградская область, с. Ольховка, ул. Восточная, д. 9*  
место составления

На основании распоряжения заместителя руководителя Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному от 16.05.2018 г. № 1863/08-рп должностным лицом Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в составе:

*Журавлёва Вадима Анатольевича – государственного инспектора Камышинского территориального отдела Нижне-Волжского управления Ростехнадзора.*

в присутствии: *директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ольховская средняя школа» Ольховского муниципального района Волгоградской области Кадыковой Галины Михайловны*

фамилия, имя, отчество, должность представителя юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя

*проведена плановая выездная проверка исполнения государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического регламента о безопасности систем газораспределения и газопотребления: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ольховская средняя школа» Ольховского муниципального района Волгоградской области*  
полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица

*403651, Волгоградская область, Ольховский район, с. Ольховка, ул. Восточная, д. 9*  
место проведения мероприятия

1. Сведения о результатах плановой выездной проверки

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ольховская средняя школа»  
Ольховского муниципального района Волгоградской области*  
полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица

2. В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

**Предписывается устранить нарушения:**

№ п/п	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1	2	3	5
1.	<i>Не проведена идентификация объектов технического регулирования</i>	<i>п.12 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения</i>	<i>08.09.2018</i>

	эксплуатируемых муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Ольховская средняя школа», (далее МБОУ Ольховская СШ).	и газопотребления», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г. №870	
2.	В МБОУ Ольховская СШ не определен порядок и условия хранения проектной и исполнительной документации на сеть газопотребления.	п.5.1,п.5.2 ГОСТ Р54961-2012 Национальный стандарт РФ Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация. утв. и введен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.08.2012г. №251-ст (далее ГОСТ Р54961-2012)	08.09.2018
3.	Отсутствует акт на выполнение пусконаладочных работ на объект системы газоснабжения – котельной по по адресу: с. Ольховка, ул. Восточная, д.9	п.92 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г. №870; п.5.1.1 ГОСТ Р54961-2012	08.09.2018
4.	Отсутствует разрешение на ввод в эксплуатацию объекта системы газоснабжения – котельной по адресу: с. Ольховка ул. Восточная, д. 9	п.12(з) «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г. №870	08.09.2018
5.	Не проводится мониторинг и устранение утечек природного газа в ГРПШ по адресу: с. Ольховка, ул. Восточная, д.9	п.71 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г. №870; п.9.7 ГОСТ Р54961-2012	08.09.2018
6.	Отсутствует приказ о назначении ответственного за безопасную эксплуатацию сетей газораспределения и газопотребления в МБОУ Ольховская СШ.	п.95(и) «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г. №870;	08.09.2018
7.	На входной двери помещения котельной с наружной стороны нет надписи о запрещении входа посторонним лицам.	п. 4.3 ГОСТ Р 12.4.026-2001 Государственный стандарт РФ система безопасности стандартов безопасности труда, цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная	08.09.2018
8.	В котельной, работающей без постоянно обслуживающего персонала, на диспетчерский пункт не выведен сигнал (световой или звуковой) от несанкционированного проникновения	п. 5.3.32 Правил технического устройства тепловых энергоустановок, утвержденных Министерством энергетики РФ, приказ № 115 от 24.03.2003г.	08.09.2018
9.	Отсутствует инструкция завода-изготовителя на эксплуатацию котлов марки «КВа-0.63»	п.36 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г. №870; п. 4.16 «Проектирование автономных источников теплоснабжения» СП 41-104-2000	08.09.2018
10.	В МБОУ Ольховская СШ при эксплуатации сети газопотребления не определен перечень стандартов и (или)	Ст. 16.1Ф3 «О техническом регулировании» №184-ФЗ от 27.12.2002г., с изменениями от	08.09.2018

	сводов правил, применяемых ей для обеспечения достаточных условий соблюдения требований соответствующих технических регламентов при эксплуатации объектов технического регулирования	22.12.2002г., п. 4 Национального стандарта РФ ГОСТ Р 1.0-2004., утверждён и введён в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.12.2004г. № 152-ст	
11.	Сеть газопотребления, в т. ч. наружный газопровод среднего давления и ГРПШ на зарегистрирована в государственном реестре опасных производственных объектов	п.2 п.5, ст. 5 ФЗ № 116-ФЗ от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектах».	08.09.2018
12.	Не разработан распорядительный документ, определяющий объёмы, периодичность, сроки проведения мониторинга сети газопотребления	п.71 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждённого Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г. №879	08.09.2018
13.	Отсутствует исполнительная документация на наружный газопровод с/д и ГРПШ по адресу: С. Ольховка, ул. Восточная, д. 9	п.56(а), 80 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждённого Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г. №870	08.09.2018
14.	Не обеспечено проведение технического обслуживания, текущих ремонтов газопроводов и газоиспользующего оборудования	п.71 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждённого Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г. №870	08.09.2018
15.	Отсутствует диэлектрическая прокладка между газопроводом, проходящим по фасаду здания и креплением	п.70 (ж) «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждённого Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г., № 870	08.09.2018
16.	Не оформлен допуск к самостоятельному выполнению работ рабочих, занятых эксплуатацией объектов технического регулирования (сети газопотребления)	п. 27 «Положение об организации обучения и проверки знаний рабочих, организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. Приказ Ф3-№ 37 от 209.01.2007г.	08.09.2018
17.	Не проводится проверка срабатывания автоматики 2-ух котлов «КВа-0.63» адресу: с. Ольховка, ул. Восточная, д. 9	п. 72 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждённого Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г. № 870	08.09.2018
18.	Для установления возможности эксплуатации внутренних, наружных газопроводов, зданий, сооружений и технологических устройств по адресу: Волгоградская обл. с. Ольховка, ул. Восточная, д. 9, эксплуатируемых МБОУ Ольховская СШ, не проведено их техническое диагностирование.	П. 76 «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждённого Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г. № 870	08.09.2018
19.	Не проведена периодическая метрологическая поверка сигнализатора загазованности оксида углерода (СОУ-1) в котельной	Ст.13, п.1 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008г. № 102-ФЗ	08.09.2018
20.	Учреждение не имеет лицензии на эксплуатацию взрывопожарных объектов 1,2,3 класса опасности	Ст.9 ФЗ №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»	08.09.2018
21.	Не разработана производственная	п. 71,72 «Технического регламента о	08.09.2018

инструкция персонала, занятого эксплуатацией газопроводов, газового оборудования котельной по адресу: с. Ольховка, ул. Восточная, д. 9	безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждённого Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г. № 879, п.26 «Положение об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, приказ № 37 от 29.01.2007г., п.5.3.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок Утверждённых Министерством энергетики РФ, приказ № 115 от 24.03.2003г.	
--	---	--

На основании п.100 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г. №870 и Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 N 401,

*Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ольховская средняя школа» Ольховского района Волгоградской области*

должность руководителя (представителя) юридического лица или индивидуального предпринимателя

*Кадыковой Галине Михайловне*

фирменное наименование, место нахождения (адрес), индивидуальному предпринимателю (фамилия, имя)

*403651, Волгоградская область, с. Ольховка, ул. Восточная, д.9*

отчество (последнее - при наличии), сведения о государственной регистрации и зарегистрированности

предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки.

Сообщение (справку) об устранении каждого пункта настоящего предписания с перечислением конкретно принятых мер представить в Камышинский территориальный отдел по адресу: г. Камышин, ул. Средняя, д. 26 в срок до 08.09.2018 г.


3. К акту-предписанию прилагаются документы, составленные при проверке (протоколы, заключения по проведенным исследованиям (испытаниям) и экспертизам, объяснения должностных лиц, работников, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, другие документы или их копии, связанные с результатами мероприятия по контролю)

N п/п	Наименование приложения
1.	Эксплуатационные документы.
2.	Материалы по административному делу

Предписание от 08.06.2018 г. № 08/79-18 составлено на 4-х листах в 2х экземплярах.

Подписи должностных лиц (лица), проводивших проверку:

Журавлёв В.А.  
(ФИО)



С предписанием ознакомлен(а), экземпляр предписания от 08.06.2018 г. № 08/79-18 на руки получен.

*Директор МБОУ Ольховская СШ*

*Кадыкова Г.М.*  
(ФИО)

  
подпись

Руководитель (представитель) юридического лица или  
индивидуальный предприниматель

08.06.2018г.

дата

От ознакомления с актом-предписанием Руководитель (представитель)  
юридического лица или индивидуального предпринимателя отказался

\_\_\_\_\_  
ФИО должностного лица

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
дата