

Предписание № 21/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ольховская средняя школа Ольховского муниципального района Волгоградской области

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору *Парахина Е.А.* ОНД по Ольховскому району УНД и ПР ГУ № 21

МЧС России по Волгоградской области

(наименование органа ГПН)

от « 24 » февраля 2016 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч 00 мин. « 14 » марта 2016 г. по 13 ч 00 мин. « 22 » марта 2016 г.

Начальник ОНД по Ольховскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области Парахин Евгений Алексеевич и Инспектор ОНД по Ольховскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области Сяткин Артем Александрович провели проверку:

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ольховская средняя школа Ольховского муниципального района Волгоградской области по адресу: Волгоградская область, Ольховский район, с. Ольховка, ул. Восточная 9

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Директором МБОУ Ольховская СШ Кадыковой Галиной Михайловной,

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

Заместителем директора по безопасности Картушиным Е.Н.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Здания: мастерских, начальной школы, спортивного зала МБОУ Ольховская средняя школа, как здания класса функциональной пожарной опасности Ф4.1, не оборудованы беспроводной системой дублирования сигналов пожарной сигнализации о возникновении пожара на пульте подразделения пожарной охраны без участия работ-	ч. 7 ст. 83 ФЗ № 123 от 22.07.2008	01.09.16	

